


← : 風の方向を示す

注) \*1 別売品ヒーター付ドレンホースを使用する場合は、下表の寸法を目安に取り付けてください。  
 下表の寸法は壁厚100mmの部屋に下図の要領で取り付ける場合を示し、実際に設置する部屋の壁厚および取付方法により寸法は異なります。  
 ドレン管ヒーターの据付けに関する詳細は、据付説明書に記載の「ドレン管ヒーター取付時の注意」を参照ください。



ヒーター付 ドレンホース ホース長さ	製品端面～壁面までの寸法	
	A	B
1. 0m	510mm	400mm
1. 2m	690mm	580mm
1. 5m	960mm	850mm
2. 0m	1340mm	1230mm


端子台ボックス下面図  
(連絡配線取出口詳細)

6	ドレン出口	PT1 オネジ
5	アース端子	端子台ボックス内(M4)
4	連絡配線(弱電)取出口	
3	連絡配線(強電)取出口	
2	液配管接続口	φ9.5ろう付接続
1	ガス配管接続口	φ15.9ろう付接続
番号	部品名	記事



尺度 SCALE	$\frac{1}{10}$
発行日 DATE	YR MO DA
受注番号 ORDER NO.	
製作数 QUANT.	

**ダイキン工業株式会社**  
**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**



単位  
UNIT

mm

名称 NAME	低温用エアコン 冷凍ZEAS(空冷セパレート型) 庫内ユニット		
元図番 ORG DWG. NO	3D116880	B	図番 DWG. NO
			3D116880B-LVFP2AC
			LVFP2AC 外形図
			OUTSIDE DRAWING